

АКТ
проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации

Дата 15.12.2017

Комиссия в составе: Сафаралиева М.А.- директор
Бабаева Г.Н.- спец. по безопасности
Гусейнова Ф.М.- уч. ОБЖ
Рамазановой Р.А.- завхоз
Саидова М.С.- уч. физкультуры

Составили настоящий акт в том, что система автоматической пожарной сигнализации в помещениях (коридоре), расположенных по адресу: с.Герейхановское ул. Школьная Сулейман-Стальского района, находится в неработоспособном (сигнализация автономно не срабатывает) состоянии.

В целях проведения ремонтных работ и технического обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации извещена вышестоящая организация с оформлением заявки на проведение данных работ.

Члены комиссии: Сафаралиева М.А.- директор
Бабаева Г.Н.- спец. по безопасности
Гусейнова Ф.М.- уч. ОБЖ
Рамазановой Р.А.- завхоз
Саидова М.С.- уч. физкультуры